

Bezugsjahr: 2010

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	96,0	365,0	km	
	Freileitung	15,0	7,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			44.480 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		163.527.406	54.148.186	58.664.047	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		144	158	8356	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			13.588	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			10,85	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			64,54	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,70%	0,78%	1,95%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	1.141.974	415.033	1.163.983	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			2.720.990	kWh
	Kosten der Verlustenergie			€ 214.958,21	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			7,90	Ct/kWh